

様式第3号（第8条関係）

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和3年9月13日  
福島県立喜多方学校長

工事番号	第 21 - 79455 - 0004号
工事名	喜多方高校駐車場改修工事
質 問 事 項	
<p>① F1400→鋳鉄製防護ふたφ200T-25 は、ロック式、袋穴式のどちらでしょうか？</p> <p>② F1500, F1600→鋳鉄製マンホールふたφ450, 600 T-20 は、《水封型》、《簡易密閉型》、《密閉型》のどの型でしょうか。 それぞれご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>① F1400 鋳鉄製防護ふたφ200T-25 はロック式です。</p> <p>② F1500, F1600 鋳鉄製マンホールふたφ450, 600 T-20 は簡易密閉型です。</p>	